



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001671.05.21

28. 05. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.001565-2 от 11.05.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.05.2021 по 28.05.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "Седрус" (ИНН:7709807968, ОГРН:5087746325960)

Адрес: 125252 г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, 5 этаж, помещение 6, комната 42 (Россия)

Объект экспертизы: Фибра полипропиленовая для бетона и строительных растворов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН FPP12

Сведения об изготовителе: ООО "Седрус"

Адрес: 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 1523-12-88457641-17 "Фибра полипропиленовая"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 1523-12-88457641-17 "Фибра полипропиленовая", протокол испытаний, этикетка, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой фибру из полипропилена

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ62) №38.4451 от 25.05.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ацетальдегид, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,01
Изопропиловый спирт, мг/м ³	менее 0,02	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,08	не более 0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,01

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полипропилену. Пыль продукции, при длительном воздействии оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

009635

Область применения: Для добавления в бетоны и строительные растворы с целью повышения прочности готовой конструкции, предотвращения усадки, повышения истираемости, морозостойкости, огнестойкости, ударопрочности и водостойкости

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 11,6

Заключение: Продукция: Фибра полипропиленовая для бетона и строительных растворов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН FPP12 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Handwritten signatures in blue ink.

Г. В. Васильева
Скворцова Е.Л.

Е. Л. Скворцова

А.В. Мизгайлов